FM24-Portal Wachbuchmeldungen

Übersicht vom 05.11.2026
Firma: AVL List GmbH
Standort: AVL List Graz
Herr Kevin Dunkl

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:07 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T2 Entrance 5
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:11 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: AVL Kontrollen / ÖWD Jankowitsch

Kindergarten 20:25

Milchhofparkplatz 21:07

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:11 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 01:11 Schlüsselrückgabe Nr.3


Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:20 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Parkplatz vor P1 Entrance 3 Auto offen vorgefunden Kennzeichen G-625 RF

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:22 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Tür offen Müllhaus

Massnahme: Türe geschlossen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:24 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: D1E04 Besprechungsraum
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:25 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro D1G104
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:27 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Prüfstand 108 laute Geräuschentwicklung und
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:28 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Prüfstand 105/106
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:28 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Vor Prüfstand 103 mittlere Geräuschentwicklung wahrgenommen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:34 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro JG221 2. Fluke bei Tür rein rechts (unbeschriftet)
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:35 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro JG217 Fluke 22236
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:36 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro JG216 Fluke 22255
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich
Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:42 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro JG513
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:43 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: BüroJG508
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:47 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro H3G402 Fluke 26410
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:53 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro H3G402 Fluke 24202
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten


Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:57 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Prüfstand 315 mittlere Geräuschentwicklung wahrgenommen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:57 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Prüfstand 319 u. 320
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:03 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Besprechungsraum YG506
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:07 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro UG314 Fluke 28269
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:08 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro UG313A Fluke 23793
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:09 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro UG302A Fluke 17671
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:18 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Labor YG128
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:20 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro YZG23 Fluke 20092
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:25 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro V1G304 Fluke 23824
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:26 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro V1G309 Fluke 24068
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:28 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Sound Oasis alles i.O.

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:31 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:32 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Vor Gebäude N keine Geräuschentwicklung wahrgenommen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:35 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T4 Entrance 1
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:35 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T5 Entrance 1 keine Geräuschentwicklung wahrgenommen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:37 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T5 Entrance 1
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten mit Schaltfläche "Alle Lichter aus"

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:38 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T5 Entrance 2 1.OG Fluke 13137
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten





Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:42 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: unversperrte Autos Parkplätze von Tor 14 ausgehend: 1, 2, 5, 7, 17

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:46 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro V5E07 Fluke 23754
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:55 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: KG106 Umkleide Herren
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 02:58 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Prüfstand 110 mittlere Geräuschentwicklung wahrgenommen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:02 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: AVL, Portier
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang durchgeführt.
Von: 01:02 Bis: 02:59

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 04:14 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 04:13 Virtueller Innen und Aussen Rundgang

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 05:29 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: 122938;05.11.26;01:49:00;GRZ_R1_U72;8M1_FLT;R1_ALLG: 8M1 - Druckerhöhungsanlage VE Wasser - Störung Pumpe 1;K;;intern;VZI;;00:00:59;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;

Massnahme: KHN

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 05:42 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: 208643;05.11.26;05:40:22;STY_G241;151B1_WL;STY_LFT: Lüftungsanlage - Werkstätten - Feuchtesensor Zuluft - Warnwert unterschritten;K;;intern;VZI;;00:00:33;QS;Warning High;;X;X;;;;;

Massnahme: KHN

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 05:48 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: Dienstübergabe zwischen Dietrich und Krispel

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 05:55 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 05:45 Kontrolle Schlüsselkasten

Massnahme: Nummer 48 Technik ASC ist noch ausgegeben.
Für BIG im Auftrag von Rene Leopold

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 06:02 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 06:04 Öffnung Betriebseinfahrt für NPU
Edgar Tritthart

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 06:10 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 06:15 Kontrolle ob alle für heute gebuchten Poolcars da sind.
G-AVL25 fehlt noch. Geplante Retourgabe heute 17:00, Geplante Neuvermietung: heute 18:00

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 06:21 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 06:14 Öffnung Betriebseinfahrt Transporte West

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 06:22 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 06:15 Öffnung Betriebseinfahrt für Firma Hofstätter

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 06:33 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: Schlüsselkasten zur Kontrolle um 06:28 Uhr geöffnet

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 06:48 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 06:50 ich habe Servicekarten ausgestellt für Zslolt Mozsouyi und Robert Wagner von der Firma Hofstätter Gmbh. Bei Tablets für die Kurzunterweisung haben nicht funktioniert - Seite nicht erreichbar.
Beide Herrn haben die Unterweisung auf ungarisch über die Hardcopy gemacht

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 07:12 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 06:19 Öffnung Betriebseinfahrt für Sonepar. Er stellt Material für die Sauer Baustelle zu. NPU übernimmt.

Massnahme: Ausfahrt: 06:42

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 07:16 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 06:43 Öffnung Betriebseinfahrt für Hofstätter

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 07:17 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 06:42 Öffnung Betriebseinfahrt für Firma Fischer

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 07:17 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 07:04 2x Öffnung der Betriebseinfahrt für die Firma Hofstätter

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 07:18 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 07:05 Öffnung Betriebsausfahrt für Transporte West

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 07:19 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 07:21 Öffnung R1 Fahrradschleuse IN für Felkl Balacs

Massnahme: RFID Tech funktionierte nicht.
Vor der Öffnung kontrolliert ob er ein gültiges Profil hat

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 07:23 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 07:24 Hotelgast läutet an der Parkhaus Ausfahrt 02 an. Er hat eine Parkkarte vom Hotel, aber der Schranken geht nicht auf.

Massnahme: Ich habe ihm den Schranken geöffnet, mit der bitte, dem Hotel mitzuteilen, das die Parkkarte nicht funktionierte

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 07:26 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 07:31 Öffnung Betriebseinfahrt Fa. Schmachtl

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 07:33 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: ---------
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: Wachbuchmeldungen von 4.-5. November 2026 wurden an VZ weitergeleitet. Fabienne

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 07:39 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 07:42 Öffnung Betriebseinfahrt für Firma Kone

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 07:45 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 07:56 2x Öffnung der Betriebseinfahrt für Firma Prangl.
Kontaktperson: Markus Hammer
Alle 3 Prangl Mitarbeiter haben gültige Jahreskarten

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 07:58 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 08:00 Öffnung Betriebseinfahrt für Pichler Werke

Massnahme: Kontaktperson: Arnold Rath

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 08:01 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 08:10 Ausgabe Energie Graz Karte an Ing. Lederer
Kontaktperson: Arnold Rath

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 08:12 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 08:15 Öffnung Betriebseinfahrt für Firma Fischer

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 08:44 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 08:43 Öffnung Betriebseinfahrt für die Firma Kloiber

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 08:49 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 08:49 Öffnung Betriebseinfahrt für Optik Schrei
Kontaktperson. Hödl Sarah HBK

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 08:58 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 09:02 Öffnung Betriebseinfahrt für Glas Zemann

Massnahme: Kontaktperson: Christian Kogler

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 09:03 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 09:04 Öffnung Betriebseinfahrt Firma Stangl

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 09:04 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 09:32 Öffnung Betriebseinfahrt für Equans

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 09:31 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Portier - Rundgang

Wachmeldung: Virtueller Rundgang 09:15 Uhr bis 09:30 Uhr - Kontrolle Innen- und Außenstellen

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 09:32 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 09:33 Öffnung Betriebseinfahrt Firma Hadolt

Massnahme: Zustellung für Hammer Markus

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Ralf Krispel am 05.11.2026 um 10:13:44 Uhr: Ausfahrt: 10:12 Nachtrag Herr Ralf Krispel am 05.11.2026 um 10:13:57 Uhr: Ausfahrt: 10:12

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 09:34 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 09:35 Energie Graz retourniert die Energie Graz Karte

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 09:36 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 09:36 Öffnung Betriebsausfahrt Firma Stangl

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 09:37 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 09:38 die Firma Gady holt das Firmenauto von Bernhard Skofitsch ab

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 09:32 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: Tür offen

Tor 7 Eingang für Eisenberger Gerald geöffnet, da er mit einem Fernseher vor Ort war

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 10:14 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 10:26 Öffnung Betriebseinfahrt für Firma Kloiber

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 10:27 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: 19088;05.11.26;10:30:24;GRZ P1 EG;;Parkh: Unterkriechschutz Schranke Einfahrt 01 ausgelöst;K;

Massnahme: ausgelöst durch Mato Culap mit der Kehrmaschine

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 10:32 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 10:37 Öffnung Betriebseinfahrt für Firma Hadolt.
Zustellung für Hammer Markus

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 10:39 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung:
107440;05.11.26;10:45:19;GRZ_P1_E41;SETOR_E41_FLT;P1_BUERO: Zutritt - Summenstörung Sektionaltor E41;K;

Massnahme: geöffnet von Mato Culap
Er kehrt den Boden mit seiner Kehrmaschine

Information: um 10:48 wieder geschlossen

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 11:18 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 11:06 Herr Gruber Hannes meldet sich über die Sprechanlage Schrödinger. Er und sein Kollege kommen beim Drehkreuz nicht rein. Auf der Kamera sehe ich das Mitarbeiter rauskommen. Schaltung über Dashboard möglich. Kollege Muji geht zur Kontrolle zum Schrödinger.
Er kommt mit seinem 800er Model durch Drehkreuz, die Mitarbeiter nicht.
In das Gebäude rein, funktionieren beide Drehkreuze nicht. Für den Ausgang funktioniert das Drehkreuz 02 aktuell noch.
Der Kartenleser hat Strom, leuchtet rot, und er blinkt, wenn man buchen will.

Massnahme: Simon Mayrold telefonisch nicht erreicht. Ich habe ihm den Sachverhalt per Teams geschickt.
ÖWD Wachdienst unterstütz die Mitarbeiter, bis zum eintreffen der VZ

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Ralf Krispel am 05.11.2026 um 12:07:05 Uhr: Info von der VZ: die Zutritte im Schrödinger sind schon gesperrt. Es mussten aber viele Mitarbeiter durch die Drehkreuze gehen.
Herr Simon Mayrold Neubauer meldet um 12:00 Uhr, das die Zutritte wieder eingespielt wurden. 12:06 Ein Mitarbeiter kommt trotzdem noch nicht durch das Drehkreuz Nachtrag Herr Ralf Krispel am 05.11.2026 um 12:07:18 Uhr: Info von der VZ: die Zutritte im Schrödinger sind schon gesperrt. Es mussten aber viele Mitarbeiter durch die Drehkreuze gehen.
Herr Simon Mayrold Neubauer meldet um 12:00 Uhr, das die Zutritte wieder eingespielt wurden. 12:06 Ein Mitarbeiter kommt trotzdem noch nicht durch das Drehkreuz Nachtrag Herr Ralf Krispel am 05.11.2026 um 12:13:38 Uhr: ab 12:11 Uhr funktionieren beide Drehkreuze wieder

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 11:27 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 11:42 Öffnung Betrierbseinfahrt für Air Liquide

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 11:43 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 11.49 Öffnung Betriebsausfahrt für Firma Equans

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 11:51 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 11:52 Öffnung Betriebseinfahrt Firma KLoiber

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 12:21 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 12:34 Öffnung Betriebseinfahrt für Firma Equans

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 12:35 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 12:50 Öffnung Betriebsausfahrt für Air Liquide

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 12:50 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 12:47 Öffnung Betriebseinfahrt für Taxi mit Prof. List

Massnahme: Ausfahrt vom Taxi: 12:53

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 12:54 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 13:07 Öffnung Betriebsausfahrt für Pichler Werke

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 13:08 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: 11192;05.11.26;13:16:02;GRZ H3 E04;;P320: Allgemein: Gasalarm 1 HC-Sensor 1 (Voralarm);K

Massnahme: Martin Hirtenfellner ruft an: es handelt sich um einen Fehlalarm. Es ist keinen Verständigung an die VZ Bereitschaft notwendig

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 13:36 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Portier - Rundgang

Wachmeldung: Virtueller Rundgang 13:20 Uhr bis 13:35 Uhr - Kontrolle Innen- und Außenstellen

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 13:20 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 13:34 - 13:35 Feierwehreinfahrt auf Dauer Auf. Einfahrt LKW Artec Group. Sie machen den Bühnen Aufbau für den Kabarett Abend. Petra Gaisch übernimmt innen.
Torbewachung durch ÖWD Muji

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 13:39 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 13:45 Öffnung Betriebsausfahrt für die Firma Brolli

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 13:45 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 13:51 Öffnung AB1 Lieferanteneingang - Firma Brolli

Massnahme: Matten Tausch

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 13:37 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: technische Störung

HLH_D: Allgemein - 8A1 - Abschaltung brandmelder.

Massnahme: Bereitschaft verständigt!

Nebelmaschine wird angewendet.

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 13:51 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung:
191091;05.11.26;13:56:17;GRZ_AMH;ALLG_E02_BMZ_8A1_ABSCH_BM;AMH: Allgemein - 8A1 - Brandmeldeanlage meldet Abschaltung Brandmelder;K

Massnahme: abgeschalten von Patrick Seibringer, bis 18:00 Uhr

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 14:03 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 14:03 Öffnung AB1 Lieferantenausgang für die Firma Brolli

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 14:04 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 14:03 2x Öffnung Betriebsausfahrt für die Firma Prangl

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 14:05 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung:
107548;05.11.26;14:05:15;GRZ_P1_E41;TOR_E41_DAUER;P1_BUERO: WinCC Notöffnung Torantrieb E41 (Dauer);K;

Massnahme: öffnete sich während der Gaswarnanlagen Überprüfungen. Anton Weissensteiner Vorort

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 14:08 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 14:14 Öffnung Betriebsausfahrt für Optik Schrei

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 14:16 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Florent Muji
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Kontrolle P1 Parkhaus E14 Marderfalle

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 14:20 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Florent Muji
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Kontrolle P1 Parkhaus E8 Marderfalle

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 14:15 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 14:26 Öffnung Betriebseinfahrt für die Firma Porr

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 14:27 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: 203869;05.11.26;14:29:05;STY_G203;LIFT_10A1_NR;STY_BUERO: Allgemein - 10A1 - Notruftaste Aufzug betätigt;K;

Massnahme: Steyr Bereitschaft Zweimüller verständigt

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 14:31 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 14:30 Herr Gogg Stefan ruft in der Telefon Zentrale an und meldet: es kommt heute noch ein LKW von Wacker Neussen. Wenn der LKW da ist, sollen wir Gerald Eisenberger anrufen.

14:37 Der LKW trifft ein und steht in der Betriebseinfahrt. ÖWD Muji macht gerade einen Rundgang und geht hin.
Ich habe den Ausfahrtsschranken auf Dauer Auf geschalten, damit wir den Stau hinter dem LKW auflösen können.
Mehrfach versucht Herrn Gerald Eisenberger telefonisch zu erreichen. Immer nur Mobilbox.

14:47 Gerald Eisenberger ruft zurück. Er wusste garn nicht, dass die Lieferung heute kommt. Er muss erst einen Stapler besorgen.

14:54 Gerald Eisenberger geht zur Betriebseinfahrt, und fährt mit dem LKW auf das Gelände.

Information: während der Ausfahrtsschranken auf Dauer Auf war, war Kollege Muji zur Kontrolle beim Schranken

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 14:58 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 14:57 Öffnung Betriebseinfahrt für Transporte West

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 15:01 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 15:00 Gady retourniert das Auto von Bernhard Skofitsch

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 15:04 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: Beobachtung an der Parkhaus Einfahrt.

Beifahrerin steigt aus. Sie bucht am Schranken und geht zu Fuß durch. Hinter ihr geht der Schranke wieder zu und der Fahrer mit dem Kennzeichen ZE 912IO kommt nicht durch.
Sie probieren mehrmals den Schranken zu öffnen, funktioniert aber nicht. Der Fahrer fährt zurück dann wieder nach vor. Sie haben dann eine Rezeptionistin vom Hotel Lend geholt, die ihnen den Schranken geöffnet hat.
Angeläutet haben sie nie bei uns

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 15:16 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Florent Muji
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Kontrolle Soundoase durchgeführt. Keine Auffälligkeiten.

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 15:15 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 15:12 Öffnung Betriebsausfahrt für den LKW mit Gerald Eisenberger

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 15:25 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Portier - Rundgang

Wachmeldung: Innenrundgang 14:07 Uhr - 15:22 Uhr Muji

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 15:16 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: BMZ - Alarm

Wachmeldung: 15:24 BMZ Alarm 8801/001, 8801/002, 8802/002
H3 NOPS PST 322 FLM und RM

Sofortiger Funk mit BTF Herr Ladner und Herr Hafenthaler meldet sich. Herr Ladner, Herr Heissenberger und Herr Weissensteiner gehen zum Prüfstand. Herr Hafenthaler kommt zum Empfang.
15:29 BF Graz mit Einsatzleiter BOK Trampusch treffen am HLP ein.
15:32 Die BF Graz fahren mit dem Einsatzwagen und einem Drehleiter Wagen, mit Werner Hafenthaler als Lotsen über die Betriebseinfahrt ein.
Es hat am Prüfstand gebrannt. Ursache: Motorschaden. Der Brand wurde mit HFL gelöscht.
15:45 BF Graz rückt ab.

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 16:12 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: ein Lieferant der Firma Hofstätter stellt sich während des Feuerwehreinsatz in die Betriebseinfahrt. ER sagt nur, er will Einfahren.
Herr Muji sagte ihm dann er muss zuerst zum Empfang kommen. Er ließ seinen Lieferwagen in der Einfahrt stehen. und kam zum Empfang.
Die Einsatzfahrzeuge waren eindeutig zu sehen.
Er machte bei Frau Varga am Empfang ein paar blöde Bemerkungen.
Ich rief dann unsere Kontaktperson von Hofstätter Patrick Bauer an, und sagte ihm deutlich, dass es so nicht geht. Vor der Türe sage ich dem Fahrer auch sehr deutlich dass im Einsatz die Feuerwehr Priorität hat, und er warten muss.
Name des Fahrers Sami Max Huni

Massnahme: um 16:12 kam ein Mitarbeiter der Firma Hofstätter zum Empfang und entschuldigte sich für den Fahrer.

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 14:03 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang durchgeführt.
Von: 14:03 Bis: 16:28

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 16:23 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: 18203;05.11.26;15:25:25;GRZ H3 E11;;P322: Notaus von ITS Sicherheits SPS wurde ausgelöst;K

Massnahme: ausgelöst während des Brandalarm

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 16:32 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 16:35 E1 Forum Entrance 1 und A Gebäude Forumseitig auf Dauer Auf geschalten

Massnahme: Kabarett

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 16:38 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung:
180309;05.11.26;16:52:41;GRZ_AM2_G202;ALLG_G202_FP_17A1_NOK;AM2 G202: Allgemein - 17A1 - Fluchtwegstüre zu Dominikanerriegel geöffnet;KG

Massnahme: eine Frau verlässt das AM Gelände über den Fluchtweg

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 16:56 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 16:54 Andreas Schuster retourniert die Zusatzparkkarte 4010000000011212

Massnahme: er wurde freigestellt

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 16:58 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: Franck Douard holt den BSV Bus G-AVL25 am. Die Reise wurde als BSV Reise gebucht, deshalb wurde die Tankkarte entnommen und am Empfang hinterlegt

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 17:03 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: Emanuel Bourdet holt den BSV Bus G-915MN ab, Die Reise wurde als BSV Reise gebucht, deshalb wurde die Tankkarte von mir entnommen und am Empfang hinterlegt

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 17:06 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 17:37 Öffnung Schrödinger Drehkreuz Out
für Wellems Iris Deutschlehrerin

Massnahme: es gibt immer wieder Probleme mit dem Zutritt bei Ihr. Und immer wenn wir alleine sind, und nur begrenzte Zeit haben sich um alle Probleme zu kümmern. Eine Dauerhafte Lösung wäre gut

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 18:33 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: 8206;05.11.26;18:31:01;GRZ U E33;;Reinraum: Warntemperatur oben Lager E33 überschritten;K;;intern;VZI;;00:00:09;QS;Warning High;;X;X;;;;;

E-Mail an jochen.grigg@hbkworld.com

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 18:43 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: SchlüsselNr 48 ist noch immer ausgegeben (FA. BIG) ASC Technik (Hr.Leopold weiss hier Bescheid)

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 19:57 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 19:50 HL Out

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 20:21 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 20:20 ÖWD 1 Huasemi

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 22:48 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 22:44 Artec Group ,Hr. DI Biase Mattia und Schwarzl Simon Ausfahrt bei Tor 2 . Biase Mattia blieb bis das Tor zugefahren ist .

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 22:53 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung:
90001;05.11.26;22:49:42;GRZ_T3_G217;T3_P506_ALLG_IO_FLT1;T3_P506_ALLG: SPS Alarm OB82 - Diagnosealarm von Baugruppe;K;;intern;VZI;;00:00:37;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;

91051;05.11.26;22:49:42;GRZ_T3_G217;T3_P506_ALLG_FDO41_FLT;T3_P506_ALLG: 206A4 - F-DO Modul I/O Adresse 41 - Summenfehler;K;;intern;VZI;;00:00:37;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;
91026;05.11.26;22:49:42;GRZ_T3_G217;T3_P506_ALLG_DPFLT_AD4;T3_P506_ALLG: 206A1 - Profibusausfall Adresse 4 - ET200S;K;;intern;VZI;;00:00:37;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;
85041;05.11.26;22:49:48;GRZ_T3_G217;T3_P507_ALLG_EXAB_BSK506;T3_P507_PSLU: Ex-Abluft Anlage nicht funktionsbereit da BSK P506 geschlossen;K;;intern;VZI;;00:00:32;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;
90219;05.11.26;22:50:44;GRZ_T3_G217;94Y1_ESA;T3_P506: Ex- Abluft Brandschutzklappe Absaugung - Endlage AUF nicht erreicht;K;;intern;VZI;;00:00:05;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;
90223;05.11.26;22:50:44;GRZ_T3_G217;95Y1_ESA;T3_P506: Ex- Abluft Brandschutzklappe Nachströmung - Endlage AUF nicht erreicht;K;;intern;VZI;;00:00:05;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;
90188;05.11.26;22:52:06;GRZ_T3_G217;56Y1_ESA;T3_P506: Brandschutzklappe 2 Abluft - Endlage AUF nicht erreicht;K;;intern;VZI;;00:00:06;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;
90178;05.11.26;22:52:06;GRZ_T3_G217;50Y1_ESA;T3_P506: Brandschutzklappe 2 Zuluft - Endlage AUF nicht erreicht;K;;intern;VZI;;00:00:06;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;
90184;05.11.26;22:52:06;GRZ_T3_G217;55Y1_ESA;T3_P506: Brandschutzklappe 1 Abluft - Endlage AUF nicht erreicht;K;;intern;VZI;;00:00:06;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;
90174;05.11.26;22:52:06;GRZ_T3_G217;49Y1_ESA;T3_P506: Brandschutzklappe 1 Zuluft - Endlage AUF nicht erreicht;K;;intern;VZI;;00:00:06;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;

VZ Ladner verständigt - Ist ok,sieht er sich morgen Früh an.

Information: